

Forpliktelser ved anleggsarbeid i nærheten av kabelanlegg

Med anleggsarbeid menes graving, boring, spunting, sprenging, pigging, nedsetting av stolper eller liknende i nærheten av Hafslund Netts (netteiers) kabelanlegg. Er du ansvarlig for slikt anleggsarbeid, forplikter du deg til å overholde disse retningslinjene.

Før anleggsarbeid igangsettes ber vi deg huske på følgende:

- Anleggsarbeidet må ikke påbegynnes før Geomatikk er kontaktet og eventuelle kablers beliggenhet er påvist.
- Eventuelle kabler blir påvist med punkter i terrenget og/eller som mål på en kartskisse. Punktene/målene refererer til kabeltraseens midtlinje. Vær oppmerksom på at kablernes dybde ikke oppgis siden terreng høyden kan være forandret uten netteiers vitende.

Anleggsarbeid i nærheten av Hafslund Netts kabler under graving kan medføre livsfare!

Følgende regler må overholdes for din egen og andres sikkerhet:

- Anleggsarbeid i nærheten av kabler må utføres med største forsiktighet, og anleggsfirmaet er ansvarlig for eventuelle skader som måtte bli påført netteiers anlegg.
- Kun lavspenningskabler tillates blottlagt uten avtale med netteier eller person godkjent av netteier.
- Flytting og beskyttelse av høyspenningskabler skal alltid på forhånd godkjennes av og avtales med netteier eller person godkjent av netteier.
- Kabler må ikke utsettes for strekkpåkjenning eller mekanisk belastning.
- Det er forbudt å benytte kablene som understøttelsepunkt for stillaser, forskalinger eller liknende.
- Gjenfylling over kablene skal utføres i henhold til netteiers anvisninger og retningslinjer.
- Viser det seg at påvisning eller kart ikke stemmer, må Geomatikk kontaktes for innmåling av kabelanlegget før grøften fylles igjen.

Skadevolders erstatningsplikt

Dersom anleggsarbeidet forårsaker skade på netteiers anlegg og/eller avbrudd i strømforsyningen, vil skadevolder bli stilt økonomisk ansvarlig for alle kostnader som netteier blir påført. Etter blottlegging og eventuell nødvendig flytting, skal kabelen uten unødig opphold overdekkes med sand, halvør eller isolasjonsmatter. Arbeidsstedet skal ikke forlates uten at blottlagte kabler er tilfredsstillende beskyttet. Se www.hafslundnett.no for mer informasjon.

Hovedentreprenørs ansvar og forpliktelser ved bruk av underentreprenør

Dersom det benyttes underentreprenør til anleggsarbeid i nærheten av kabelanlegg, må hovedentreprenøren be underentreprenøren bestille egen kabelpåvisning. Hovedentreprenøren må forsikre seg om at kabelpåvisning er bestilt av underentreprenøren. Utførende entreprenør er ansvarlig for eventuelle skader som påføres kabelanlegget.

Høyspennings kraftlinjer

Skal det graves, sprenges eller benyttes kraner, maskiner eller redskaper nærmere enn 30 meter fra høyspennings luftlinjer, skal netteier alltid kontaktes på forhånd for å an vise nødvendige sikringstiltak.

Kontaktinformasjon	Telefon	Åpningstid
Geomatikk: Gravemelding og påvisning	09146	07:30-15:30
Netteier: I forkant av arbeid nær ved høyspennings luftlinjer eller hvis påført skade på lednings- eller kabelanlegg	815 30 400	Døgnåpent

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller trenger ytterligere veiledning.